

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2026-2027 году

«15 » мая 2026 года

Структурное подразделение муниципального автономного общеобразовательного учреждения Слобода - Бешкильской средней общеобразовательной школы, Исетского округа Тюменской области, Рассветовский детский сад «Сказка» 1990г.
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Исетского муниципального округа Тюменской области в лице отдела образования Исетского муниципального округа Тюменской области
(учредитель организации)

626387 Тюменская область, Исетский район, село Слобода-Бешкиль, улица им. Старцева, д.42 Телефон: № 8(34537) 25-2-19
(юридический адрес)

626393 Тюменская область, Исетский район, село Рассвет, улица Ленина, д.26 Телефон: № 8(34537) 24-8-21
(физический адрес организации)

Габрусь Татьяна Павловна, директор школы, 8(34537) 25-2-19
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Приказом отдела образования администрации Исетского муниципального округа «О создании рабочей группы по приёме (оценке готовности) образовательных организаций Исетского муниципального округа к новому 2026-2027 учебному году и лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений»
(наименование распорядительного акта)

от «06» мая 2026 г. № 60 в период с «12» по «15» мая 2026 г.

рабочей группой отдела образования Исетского муниципального округа
(наименование органа управления образованием, иного органа, проводившего проверку)
в составе:

Руководитель рабочей группой:

Быбина Ольга Владимировна, начальник отдела образования администрации Исетского муниципального округа – заместитель председателя комиссии;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены рабочей группой:

Солодовникова Мария Владимировна, методист отдела образования администрации Исетского муниципального округа, организатор ЛОК;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Бондаренко Ульяна Анатольевна, методист отдела образования администрации Исетского муниципального округа;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Черепкова Ирина Ивановна, ведущий специалист отдела образования администрации Исетского муниципального округа;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Нохрина Елена Дмитриевна, ведущий специалист отдела образования администрации Исетского муниципального округа;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Кунгуров Владимир Александрович, заместитель начальника по работе с территориями;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности структурного подразделения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Слобода-Бешкильской средней общеобразовательной школы Рассветовского детского сада «Сказка» Исетского округа Тюменской области

(полное наименование организации)

(далее - организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Результаты проверки
1	Лицензия на осуществление образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий)	<u>«01» июля 2016 г., серия 72 Л 01, № 0001788, регистрационный номер 1027201465180.</u>
2	Количество зданий (объектов) организации: - всего, ед - в том числе общежитий / спальных корпусов, ед. / мест	<u>1</u> ед. _____ ед., _____ мест
3	План подготовки организации к новому учебному году	<u>Разработан / не разработан</u>
4	Декларация пожарной безопасности организации	<u>Оформлена, 25.03.2022 г. № 71 224 – ТО – 00026 / не оформлена</u>
5	Состояние земельного участка	<u>Удовлетворительное / Неудовлетворительное</u>
5.1	- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям	<u>Имеются, состояние удовлетворительное. соответствуют санитарным требованиям / Не имеются</u>
5.2	- наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям	<u>Имеются, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям / Не имеются</u>
5.3	- наличие ограждения территории	<u>Имеется, техническое</u>

		<u>состояние</u> <u>удовлетворительное / Не</u> <u>имеется</u>
6	Проведение ремонтных работ для подготовки к началу нового учебного года	<u>Проведены / не проведены /</u> <u>Запланировано проведение,</u> <u>виды работ</u>
7	Медицинское обслуживание в организации	<u>Организовано / не</u> <u>организовано</u>
7.1	- медицинское обеспечение осуществляется медицинским персоналом	<u>Штатным / не штатным</u> <u>персоналом, количество 1</u> <u>чел.</u>
7.2	- наличие медицинского кабинета	<u>Имеется, соответствуют</u> <u>СанПин — не</u> <u>соответствуют СанПиН /</u> <u>Не имеется /</u>
7.3	- лицензия на медицинскую деятельность	<u>Оформлена / Обслуживание</u> <u>в ФАП, лицензия</u> <u>ЛО41-01107-72/00361081 от</u> <u>29.07.2020</u>
8	Обеспечение доступности зданий и сооружений Организации для инвалидов и иных маломобильных групп населения	<u>Паспорт доступности</u> <u>имеется 29.04.2022/ Не</u> <u>имеется / Требуется</u> <u>актуализация, выполнение</u> <u>мероприятий,</u> <u>рекомендованных в</u> <u>паспорте</u>
9	Питание обучающихся (воспитанников ДОУ)	<u>Организовано / Не</u> <u>организовано</u>
9.1	Обеспечение горячим питанием	<u>Обеспечено / Не обеспечено</u>
9.2	- столовая, работающие на продовольственном сырье или на полуфабрикатах	<u>Да / Нет</u> <u>(Нужное подчеркнуть)</u>
9.3	- столовая-догоготовочная	<u>Да / Нет</u> <u>(Нужное подчеркнуть)</u>
9.4	- буфет-раздаточная (реализация готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий, приготовление горячих напитков)	<u>Да / Нет</u> <u>(Нужное подчеркнуть)</u>
9.5	Питание обеспечено (количество смен)	<u>1 смены</u>
9.6	Гигиенические условия перед приемом пищи	<u>Обеспечено / Не обеспечено</u>
9.7	Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков	<u>Соответствует</u> <u>санитарным нормам / Не</u> <u>соответствует</u> <u>санитарным нормам</u>
9.8	Питьевой режим обучающихся	<u>Организован / Не</u> <u>организован</u>
10	Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации	<u>Организованы / Не</u> <u>организованы</u>
10.1	Паспорт безопасности объекта (территории)	<u>Разработан, дата</u> <u>актуализации 28.02.2027/</u>

		не разработан / Требуется актуализация
10.2	Объект оснащен:	(Отметить нужное)
	- системами передачи тревожных сообщений (кнопка тревожной сигнализации) в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации _____	☒ Да
	- иное _____	☐
	- не обеспечено _____	☐
	- оснащение въездов (выездов) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию створок (для объектов 1-2 категории)	Имеется, исправно/имеется, не исправно/ Не требуется
	- наличие контрольно-пропускного пункта при входе/въезде на территорию (для объектов 1 категории)	Имеется/ Не имеется- Не требуется
	-оснащение въездов на территорию (для объектов 1 категории)	Имеется, исправно/имеется, не исправно/ Не требуется
	- системой охранной сигнализации	Да / Нет
	- системой видеонаблюдения	Да / Нет
	- системами контроля и управления доступом	Да / Нет
	- наружным электрическим освещением территории	Да / Нет
	- стационарными или ручными металлоискателями	Да / Нет
	- системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (речевое оповещение)	Да / Нет
10.3	Охрана объектов обеспечена посредством:	(нужное отметить + либо -)
	- подразделения вневедомственной охраны Росгвардии,	+
	- ФГУП "Охрана" Росгвардии	-
	- частное охранное предприятие	ООО «Булат»
	- штатные сотрудники организации	-
	- не охраняется	-
11	Обеспечение пожарной безопасности организации	Соответствует / не соответствует нормативным требованиям
11.1	Органами Государственного пожарного надзора в 2026 году проверка состояния пожарной безопасности	Проводилась, 6 мая 2026 г., / Не проводилась
11.2	Требования пожарной безопасности	Выполняются / Не выполняются
11.3	Наличие пожарной сигнализации	Имеется / Не имеется / автоматическая пожарная сигнализация «ВЭРС»,
11.4	Системы пожарной автоматики	Исправны / Не исправны
	- заключение аккредитованной организации по	от «22» марта 2022 г. 15/30

	работоспособности систем пожарной автоматики	КПО 2022 г.
	- акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации	<u>акт б/н ООО «Ялutorовскпожсервис плюс» от «6» мая 2026 г.</u>
11.5	Система передачи извещений о пожаре, обеспечивающая дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	<u>Имеется исправна /</u> <u>Имеется не исправна /</u> <u>Не имеется</u>
11.6	Система противопожарной защиты и эвакуации, обеспечивающая защиту имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара	<u>Имеется исправна /</u> <u>Имеется не исправна /</u> <u>Не имеется</u>
11.7	Эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны	<u>Обеспечивают /</u> <u>Не обеспечивают</u>
11.8	Позтажные планы эвакуации	<u>Разработаны 13.07.2020 /</u> <u>Не разработаны</u>
11.9	Наличие и исправность первичных средств пожаротушения	<u>В наличии, исправны / В</u> <u>наличии, не исправны /</u> <u>Требуется дооснащение или</u> <u>замена</u>
11.10	Ответственные за противопожарное состояние помещений	<u>Назначены, приказ № 146 от</u> <u>19.08.2025/ не назначены</u>
11.11	Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования	<u>Проводилась / Не</u> <u>проводилась,</u> <u>акт № 57ЭТЛ048</u> <u>от «9» мая 2026 г. выдан</u> <u>Электротехническая</u> <u>лаборатория ООО</u> <u>«Кармакэнерго»</u>
11.12	Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре	<u>Организовано / Не</u> <u>организовано</u>
11.13	Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (при наличии чердаков и конструкций, подлежащих обработке)	<u>Соответствует /</u> <u>не соответствует</u> <u>нормативным</u> <u>требованиям,</u> <u>Протокол аккредитованной</u> <u>организации по качеству</u> <u>огнезащитной обработки от</u> <u>«2 » июля 2025 г.</u> <u>№ИВ-392-832</u>
11.14	Наличие размещенной наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умений действовать на случай возникновения чрезвычайной ситуации	<u>Имеется / Не имеется</u>
11.15	В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения	<u>Не выявлены /</u>

	требований пожарной безопасности	Указать при наличии
12	Система отопления	<u>теплоцентраль, котельная, печное, иное, техническое состояние</u>
12.1	Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации	<u>Проведены / Не проведены / Проведены не в полном объеме, планируемый срок, Дата получения паспорта готовности</u>
12.2	Опрессовка отопительной системы	<u>Проведена/Не проведена</u>
13	Водоснабжение	<u>Централизованное / Децентрализованное / иной источник</u>
14	Водоотведение (канализация)	<u>Централизованное / септик (накопитель)</u>
15	Перевозка обучающихся школьными автобусами	<u>Организовано / Не организовано</u>
15.1	Количество школьных автобусов в организации, ед.	<u>нет</u>
15.2	Своевременное прохождение технического осмотра	<u>нет</u>
15.3	Проведение медицинского осмотра водителей	<u>нет</u>
16	Состояние улично-дорожной сети вблизи образовательной организации	<u>Удовлетворительное / Имеются вопросы, требующие решения (указать какие)</u>
17	Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма	<u>Проводится</u>
17.1	Паспорт дорожной безопасности	<u>Актуализирован 18.02.2021/ Требуется актуализации</u>
17.2	Наличие автогородка	<u>Имеется, техническое состояние / Не имеется</u>
17.3	Наличие учебной (игровой) площадки по изучению правил дорожного движения	<u>Имеется, техническое состояние / Не имеется</u>
17.4	Наличие размещенной наглядной агитации по вопросам безопасности дорожного движения	<u>Имеется / Не имеется</u>
18	Наличие предписаний контрольно-надзорных органов	<u>Какие имеются, срок устранения / Не имеются</u>

II. Замечания членов рабочей группы по результатам проверки.

Структурное подразделение муниципального автономного
 общеобразовательного учреждения Слобода-Бешкильской средней
 общеобразовательной школы Рассветовский детский сад «Сказка» Исетского округа
 Тюменской области

(наименование организации)

к новому 2026 – 2027 учебному году

готова

(готова, не готова)

II. Замечания членов рабочей группы по результатам проверки.

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году рекомендуется:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с руководителем рабочей группы;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить руководителю рабочей группы отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

III. Заключение

Структурное подразделение муниципального автономного общеобразовательного учреждения Слобода-Бешкильской средней общеобразовательной школы Рассветовский детский сад «Сказка» Исетского муниципального округа Тюменской области

(полное наименование организации)

к новому учебному году

_____ (готова, не готова)

Руководитель рабочей группой:

О.В. Быбина
(подпись)

О.В. Быбина

(инициалы, фамилия)

Члены рабочей группой:

М.В. Солодовникова
(подпись)

М.В. Солодовникова

(инициалы, фамилия)

У.А. Бондаренко
(подпись)

У.А. Бондаренко

(инициалы, фамилия)

И.И. Черепкова

И.И. Черепкова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Е.Д. Нохрина

(инициалы, фамилия)

(подпись)

В.А. Кунгуров

(инициалы, фамилия)

Чек-лист самообследования образовательной организации

Блок 1. Территория			
КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА (поставить V или обвести O)	КОММЕНТАРИЙ (описать проблему при несоответствии)	СРОК УСТРАНЕНИЯ (самостоятельно; требуется дополнительное финансирование)
Наличие и целостность ограждения	да ✓ нет		
Наличие и исправность наружного электрического освещения	да ✓ нет		
Отсутствие дефектов покрытия спортивных и игровых площадок	да ✓ нет		
Отсутствие дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек	да нет ✓		
Наличие площадки для сбора отходов на собственной территории	да ✓ нет		
Наличие водонепроницаемого твердого покрытия на площадке для сбора отходов с размером, превышающем площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны	да ✓ нет		
Наличие контейнеров (мусоросборников) или иных специальных конструкций и наличие на них закрывающихся крышек	да ✓ нет		
Наличие подъездного пути к площадке для сбора отходов	да ✓ нет		
Наличие ограждение площадки для сбора отходов с трех сторон высотой не менее 1 метра	да нет ✓		
Отсутствие на собственной территории грызунов и насекомых, в том числе клещей	да ✓ нет		
Наличие доступной среды для инвалидов на территории и в организации	да ✓ нет		
Блок 2. Учебные помещения, оборудование			
Наличие тамбуров или тепловых завес на входах в здания	да ✓ нет		
Обеспеченность мебелью в соответствии с ростом и возрастом обучающихся	да ✓ нет		
Наличие цветовой маркировки учебной мебели в соответствии с ростовой группой	да ✓ нет		
Соблюдение требований к расстановке мебели между столами и стенами (не менее 50 см), между рядами (не менее 50 см), от учебной доски до первого ряда столов (не менее 240 см)	да ✓ нет		
Наличие вновь приобретенной мебели	да ✓ нет		
Наличие документов на вновь приобретенную мебель, подтверждающих ее качество и	да ✓ нет		

безопасность, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».			
Наличие дополнительных источников искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле учебных досок, для работы с которыми используется мел	да нет ✓		
Отсутствие дефектов и повреждений покрытия столов и стульев в учебных помещениях	да ✓ нет		
Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника,	да ✓ нет		
Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками	да ✓ нет		
Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года	да ✓ нет		
Наличие документов на использованные строительные и отделочные материалы подтверждающие их качество и безопасность	да ✓ нет		
Отделка помещений устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств	да ✓ нет		
Полы не имеют дефектов и повреждений	да нет ✓		
Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком	да нет ✓		
Мероприятия по дезинсекции, дератизации проведены на 100% площадей	да ✓ нет		
Генеральная уборка помещений проведена	да ✓ нет		
Питьевой режим организован посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды	да ✓ нет		
Запас чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения обеспечен	да ✓ нет		
Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков	да нет ✓		